«ЗЕРДЕ-Керамика Актобе» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

*Қазақстан Республикасы,030018, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Заречный елді мекені, 1 үй, 210 Б*
*Тел: 8 (7132) 99-06-04*
*БИН 160640000489*

ЗЕРДЕ КЕРАМИКА

с ограниченной ответственностью «ЗЕРДЕ- Керамика Актобе»

*030018, Актюбинская область, г. Актобе,Жилой массив Заречный, 1 д. 210 Б*
*Тел: 8 (7132) 99-06-04*
*БИН 160640000489*

# Паспорт Качества № 259

**Плитка керомогранитные формата 1200х600, 600х600 мм, с матовой поверхностью**

| № | Наименование показателей | Норма | Результат испытаний | Методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Предел прочности при изгибе Мпа не менее | 40 | 41 | ГОСТ 27180-2001 |
| 2 | Водопоглощение % не более | 0,5 | 0,08 | ГОСТ 27180-2001 |
| 3 | Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее | 40 | 41 | ГОСТ 27180-2001 |
| 4 | Морозостойкость циклов не менее | 100 | 100 | ГОСТ 27180-2001 |
| 5 | Износостойкость (по кварцевому песку) г/см2 не более | 0,18 | 0,18 | ГОСТ 27180-2001 |
| 6 | Термическая стойкость, С, не менее | 125 | 125 | ГОСТ 27180-2001 |
| 7 | Твердость по Моосу не менее | 6 | 6 | ГОСТ 27180-2001 |
| 8 | Маркировка | Информацию для потребителя оформляют на государственном и русском языках | Информацию для потребителя оформляют на государственном и русском языках | №10 от 07.03.2014. ТР ПП РК №277 от 21.03.2008 |
| 9 | Размер согласно таблице калибров указанных на коробке. | Отклонение по длине и ширине не более 1.5 мм | Отклонение по длине и ширине не более 1.5 мм | ГОСТ 27180-2001 |
| 10 | Толщина | 9.5 мм | 9.5 мм | ГОСТ 27180-2001 |
| 11 | Коэффицент трения скольжения | Класс указывает производитель | R 10 | ГОСТ 27180-2001 |

Настоящим удостоверяется, что продукция:
Плитка из керамогранита производства ТОО «Зерде-Керамика Актобе» соответствует СТ РК 1954-2010

**Генеральный директор ТОО «Зерде Керамика Актобе»** **Битемиров К.М.**